

Energisystem

RU2560  
169 92 STOCKHOLM

2024-01-15

2023-104191-0001

## Tillsyn efter anmälan om bristande leverans kvalitet

### Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger Vattenfall Eldistribution AB (nätföretaget), org.nr. 556417-0800, att inkomma med en redovisning av de avbrott som inträffat i anläggningspunkterna med anläggnings-id VMD735999100004146714 och VMD735999100004146547 inom redovisningsenheten REL00909 från den 1 januari 2023 till och med den 15 januari 2024.

Följande uppgifter ska redovisas:

1. När varje enskilt långt oaviserat avbrott inträffade (år, månad och tidpunkt för när respektive avbrott började och slutade)
2. När varje enskilt aviserat avbrott inträffade (år, månad och tidpunkt för när respektive avbrott började och slutade)
3. När varje enskilt kort avbrott inträffade (år, månad och tidpunkt)
4. Avbrottsorsak för varje enskilt långt oaviserat avbrott, aviserat avbrott och kort avbrott.

Begärda uppgifter ska ha inkommit till Ei senast den 5 februari 2024.

### Beskrivning av ärendet

I en anmälan som togs emot av Ei den 31 oktober 2023 beskrivs att Södra Kopparmoras samfällighetsförening ofta drabbats av både korta och långa avbrott under 2023. Ett avbrott som inträffade 21-22 oktober varade dessutom enligt anmälaren cirka 34 timmar. Anmälaren anser att de avbrott som inträffat berott på att nätet är ålderdomligt, har otillräcklig kapacitet och saknar driftsäkerhet. Vidare påpekas i anmälan att det aktuella nätet saknar sektioneringsmöjligheter.

## Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

### Ellagen (1997:857)

Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät. Företaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el (3 kap. 1 § ellagen (1997:857)).

Ett nätföretags överföring av el för någon annans räkning ska ha god kvalitet. Nätföretaget ska avhjälpa brister i överföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med bristerna (4 kap. 18 § ellagen (1997:857)).

Om inte strängare krav följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 kap. 19 § ska ett nätföretag se till att avbrott i överföringen av el aldrig överstiger 24 timmar (4 kap. 20 § första stycket ellagen (1997:857)).

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite (12 kap. 2 § första stycket ellagen (1997:857)).

### Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2023:3)

Överföringen av el i en anläggningspunkt är inte av god kvalitet om antalet långa oaviserade avbrott under ett kalenderår, eller en sammanhängande period av tolv kalendermånader, överstiger elva i en anläggningspunkt.

Överföringen av el i en anläggningspunkt är normalt av god kvalitet om antalet långa oaviserade avbrott under ett kalenderår, eller en sammanhängande period av tolv kalendermånader, är färre än fyra i en anläggningspunkt.

Om antalet oaviserade långa avbrott under ett kalenderår, eller under en sammanhängande period av tolv kalendermånader, understiger tolv i en anläggningspunkt får det i det enskilda fallet bedömas om överföringen är av god kvalitet med avseende på avbrott.

Vid bedömningen av om överföringen är av god kvalitet i andra och tredje stycket ska även uppgifter om antal korta avbrott, antal aviserade avbrott, avbrottslängd, avbrottsorsak, felavhjälpningsinsatser, kundtäthet, spänningsnivå, förebyggande

åtgärder, planerade åtgärder och historiska uppgifter om leveranssäkerhet beaktas.  
(6 kap. 1 § EIFS 2023:3)

### **Ei:s motivering till beslutet**

För att bedöma om överföringen i anläggningspunkterna med anläggnings-id VMD735999100004146714 och VMD735999100004146547 inom redovisningsenheten REL00909 är av god kvalitet behöver Ei nu, utöver de uppgifter som nätföretaget redovisat vid den årliga avbrottsrapporteringen, uppgifter om varje enskilt avbrott som inträffat i de berörda anläggningspunkterna från 1 januari 2023 till och med den 15 januari 2024.

### **Hur man överklagar**

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Carl Johan Wallnerström. Föredragande var analytikern Thomas Westergaard.

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Carl Johan Wallnerström

Thomas Westergaard

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Hur man överklagar

### **Skickas till**

[david.jacobsson@vattenfall.com](mailto:david.jacobsson@vattenfall.com)

[styrelsen@sodrakopparmora.com](mailto:styrelsen@sodrakopparmora.com)